

Måned	Ovn hours	Filter hours	O2* Vol%	H2O* Vol%	Temp. °C	Tryk hPa	EBK °C	CO* mg/Nm <sup>3</sup>	Støv* mg/Nm <sup>3</sup>	HCl* mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	SO2* mg/Nm <sup>3</sup>	TOC* mg/Nm <sup>3</sup>	HF* mg/Nm <sup>3</sup>	NH3* mg/Nm <sup>3</sup>	Flow* Nm <sup>3</sup>
jan	737,2	744,0	11,46	15,89	163,6	953,3	1.185,1	9,6	0,9	13,3	190,6	2,1	0,0	0,2	4,9	64.220.601,3
feb	569,4	672,0	12,45	14,04	149,5	974,9	1.210,8	3,8	0,0	15,0	233,3	7,1	0,0	0,1	3,5	49.848.441,9
mar	675,9	743,0	10,95	16,60	152,1	975,8	1.259,4	1,2	0,0	13,6	234,9	4,6	0,1	0,1	1,8	58.198.139,6
apr	649,2	720,0	11,11	16,57	144,8	975,6	1.252,0	2,4	0,4	10,4	247,1	0,7	0,1	0,1	2,3	57.020.368,8
maj	610,9	744,0	11,67	16,00	141,0	972,1	1.280,0	2,4	0,0	12,1	235,5	0,7	0,0	0,1	3,2	56.506.287,1
jun	588,1	720,0	12,60	15,18	141,3	977,6	1.239,0	4,1	0,0	13,0	242,2	1,2	0,0	0,2	6,8	54.654.315,3
jul	591,4	744,0	12,99	15,07	138,2	974,3	1.221,2	5,3	0,8	11,4	257,7	0,3	0,1	0,2	5,3	54.306.884,8
aug	721,5	744,0	10,94	17,63	157,2	969,1	1.284,3	3,9	2,0	14,7	254,4	3,7	0,0	0,2	3,6	66.291.786,6
sep	455,2	719,0	14,21	12,42	119,7	980,4	1.282,2	3,0	0,0	13,9	251,4	1,6	0,0	0,2	3,6	47.223.632,4
okt	282,8	745,0	16,47	7,56	81,0	989,4	1.019,0	2,6	0,2	12,4	197,5	0,2	0,0	0,2	3,5	24.267.312,6
nov	714,0	720,0	10,29	17,53	161,0	962,9	1.055,5	5,0	0,0	12,8	192,6	7,5	0,0	0,2	5,2	55.280.290,8
dec	738,7	744,0	9,66	16,80	163,5	961,9	1.042,4	9,6	0,0	12,2	187,3	1,7	0,0	0,2	3,2	59.594.790,5
Sum:	7.334,3	8.759,0														647.412.851,5
Gnm:	611,2	729,9	12,07	15,11	142,7	972,3	1.194,2	4,4	0,4	12,9	227,0	2,6	0,0	0,2	3,9	53.951.071,0
Maks.:	738,7	745,0	16,47	17,63	163,6	989,4	1.284,3	9,6	2,0	15,0	257,7	7,5	0,1	0,2	6,8	66.291.786,6
Min.:	282,8	672,0	9,66	7,56	81,0	953,3	1.019,0	1,2	0,0	10,4	187,3	0,2	0,0	0,1	1,8	24.267.312,6
LTA-år:	7.334,3	8.759,0	12,07	15,11	142,7	972,3	1.194,2	4,4	0,4	12,9	227,0	2,6	0,0	0,2	3,9	647.412.851,5

EN = Miljørapportering ikke relevant, NV = Ikke Valid, VA = Valid men overskredet

Referencetilstand: 0°C, 1013hPa, tør gas, ved 11% ilt

\*Komponenten analyseres af et MCERTS- certificeret instrument