

Måned	Støv* Antal Interval	Støv* Antal > 10	Støv* pct	HCl* Antal Interval	HCl* Antal > 10	HCl* pct	NOx Antal Interval	NOx Antal > 200	NOx pct	SO2* Antal Interval	SO2* Antal > 50	SO2* pct	TOC* Antal Interval	TOC* Antal > 10	TOC* pct	HF* Antal Interval	HF* Antal > 2	HF* pct
januar	1463	2	99,9	1418	1104	22,1	1418	1112	21,6	1418	11	99,2	1414	1	99,9	1418	19	98,7
februar	1123		100,0	1123	990	11,8	1123	1092	2,8	1123	18	98,4	1123		100,0	1123		100,0
marts	1346		100,0	1324	978	26,1	1324	1319	0,4	1324	17	98,7	1324	5	99,6	1324		100,0
april	1295		100,0	1295	737	43,1	1295	1292	0,2	1295		100,0	1286	1	99,9	1295		100,0
maj	1211		100,0	1213	1009	16,8	1213	1211	0,2	1213		100,0	1213	1	99,9	1213		100,0
juni	1173		100,0	1173	1069	8,9	1173	1164	0,8	1173	5	99,6	1173	1	99,9	1173		100,0
juli	1138	1	99,9	1164	783	32,7	1164	1157	0,6	1164		100,0	1164	4	99,7	1164		100,0
august	1435	8	99,4	1439	1364	5,2	1439	1428	0,8	1439	7	99,5	1439	1	99,9	1439		100,0
september	904		100,0	899	790	12,1	899	899	0,0	899	2	99,8	899		100,0	899		100,0
oktober	557	4	99,3	557	450	19,2	557	187	66,4	557		100,0	557		100,0	557		100,0
november	1424		100,0	1424	1188	16,6	1424	267	81,3	1424	9	99,4	1424		100,0	1424		100,0
december	1465		100,0	1465	999	31,8	1465	100	93,2	1465	7	99,5	1465	1	99,9	1465		100,0
Sum:	14534	15	99,9	14494	11461	20,9	14494	11228	22,5	14494	76	99,5	14481	15	99,9	14494	19	99,9

Rullende: 01-01-2021 til 31-12-2021																		
	14534	15	99,9	14494	11461	20,9	14494	11228	22,5	14494	76	99,5	14481	15	99,9	14494	19	99,9

*Komponenten analyseres af et MCERTS- certificeret instrument